




ประกาศเทศบาลตำบลใหม่
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔

เทศบาลตำบลใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ โดยอนุมัติของสภาเทศบาลตำบลใหม่ ในคราวการประชุมสภา เทศบาลตำบลใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๒ เทศบาลตำบลใหม่ จึงประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถเข้าไปดูได้ใน www.mai.go.th หัวข้อ - เทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖


(นายกานต์นธิ ชำนาญนาค)
นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	04. โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ ที่ 5	ฉบับแรก	431,000.00	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ท่อถึงสูงขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 เมตร จำนวน 4 ลูก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบประปา ท่อถึงสูงขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ลูก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)
								เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562	เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
								เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลำดับที่ 44	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ลำดับที่ 44
								หน้า 93	หน้า 93

1. หัวหน้าหน่วยงาน..... กอช.จ้าว เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
 (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) เพื่อให้ได้แผนโครงการประเภทงบเงิน 5 มิถุนายน ๖๖

การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของ..... สำนักช่างค้ำยันไม้
 ตามระเบียบ..... การรวมเงินค่าจ้างจัดซื้อวัสดุ..... 29
 ๖๖ ๐๖๖. พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)
 (นางสาวนันทิชา อุตเสนา
 ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิคและช่างเทคนิค)
 ตำแหน่ง - 2 ก.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
 ความเห็น
 (ลงชื่อ)

นางสาวนันทิชา อุตเสนา
 ผู้อำนวยการกองช่างเทคนิคและช่างเทคนิค

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

3.เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น - *1.ขอสงวนความเห็นของสำนักงาน FZ-62-0001*

(ลงชื่อ)

[Handwritten Signature]

(นางสาววิไลวรรณ พึงพงษ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลใหม่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

(ลงชื่อ)

[Handwritten Signature]

(นายภรณ์ดิษฐ์ ช่างขยาท)

นายกเทศมนตรีตำบลใหม่

ตำแหน่ง

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

4.2 สมาชิกท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เดือน 11.พ.ศ. 2566

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่

ตามหนังสือ (ถ้ามี)

รายละเอียดประกอบการเสนอผู้ติดิด้วยวาจาของนายกเทศมนตรีตำบลใหม่ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
ใหม่ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมัยแรก วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อ
ขออนุมัติที่ประชุมสภาแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๓๘ วรรคห้า กำหนดว่า นอกจากผู้ติดิที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กำหนดให้ทำเป็นหนังสือ ผู้ติดิ
ดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ กล่าวคือ (๕) ผู้ติดิที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควร
อนุญาต ทั้งนี้ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคนฯ และตามข้อ ๓๖ วรรคหก กำหนดว่า ให้
ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุผู้ติดิที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ดังกล่าวเข้าระเบียบวาระการประชุมในคราวนั้น

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเท็จจริง

เทศบาลผู้ติดิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕
จำนวน ๔๓๑,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูงขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์
เมตร (ถึงไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ลูก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลใหม่กำหนด)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เสนอบันทึกฉบับลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานการบริหารสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕

ตามที่เทศบาลตำบลใหม่ คำสั่งเทศบาลตำบลใหม่ ที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๕ นั้น

โดย คณะกรรมการฯ ได้ทำหน้าที่ตามข้อ ๑๗๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วพบว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ แบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความที่ไม่สอดคล้องตรงกันดังนี้

ประเด็นที่ ๑ รายละเอียดข้อกำหนดงานก่อสร้างทั่วไป ในรายละเอียดการก่อสร้าง ดิน
สามารถรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้น้อยกว่า ๖ ตัน / ตารางเมตร ผู้รับจ้างต้องทำการตอกเสาเข็มสำเร็จรูป
ตามรายละเอียดดังนี้

- เป็นเสาเข็ม คอร. (/) ๐.๑๕ x ๐.๑๕ x ๖.๐๐ เมตร แต่ละต้นรับน้ำหนักปลอดภัยได้ ๔ ตัน
- พื้นที่หน้าตัดของเสาเข็มไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ตารางเซนติเมตร
- ความยาวเส้นรอบรูปไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
- เหล็กเดือย Dowel Bar 4 - RB 12 มม. ยาว 1.50 ม. ที่หัวเสา
- คุณสมบัติของวัสดุใช้ในงานเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรงและข้อกำหนดของ วสท.

แต่ในแปลนขยายฐานรากตามแบบ ได้กำหนดเสาเข็ม คอร. (/) ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ x
๖.๐๐ เมตร ใ้รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒.๕ ตัน / ต้น

ประเด็นที่ ๒ รายละเอียดข้อกำหนดงานก่อสร้างทั่วไป ในรายละเอียดการก่อสร้าง คอนกรีต
โครงสร้างทั่วไปใช้อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ โดยปริมาตร ใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก./ลบ.ม. หรือคอนกรีต
ผสมเสร็จรับกำลังอัดได้น้อยกว่า ๒๑๐ กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์

มีข้อขัดแย้งในการคิดค่าทดสอบกำลังอัดคอนกรีต เพียง ๒๑๐ กก.ตร.ซม. ซึ่งไม่เป็นไป
ตามข้อกำหนดคอนกรีตผสมเสร็จรับกำลังอัดมาตรฐานคอนกรีตโครงสร้างทั่วไปใช้อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ โดย
ปริมาตร ใช้ปูนซีเมนต์ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ กก./ลบ.ม.